

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-02-001

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB41

产品代码 V506-QB41

供货数量 1 套

供货批号 SBD1

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 检12 2025 年 02 月 25 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 曹新文 2025 年 02 月 25 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.02.25

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗 新能源 HONGQI	
										第 1 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称								图纸版本		车型	
1106010-QB41		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB41	
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		1						结果	备注		
1	外观检查												
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格						合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。		合格						合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。		合格						合格			
2	尺寸									合格			
2.1	法兰盘外径	Φ152±1		151.70						合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5		129.22						合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5		15.14						合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2		3.04						合格			
2.5	自由高度	350±10		352.50						合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06		9.504						合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21		12.96						合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25		21.19						合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1		32.73						合格			
2.10	接插件宽度	10±0.1		10.03						合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06		7.899						合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15		10.98						合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8		0.566						合格			
3	材料												
3.1	POM	F20-02/M90-44		供应商提供材质报告									
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL		供应商提供材质报告									

自检报告							中国一汽 FAW GROUP				红旗 HONGQI		第 2 页, 共 2 页	
零件编号		零件名称					图纸版本		车型					
1106010-QB41		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB41					
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能				
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒				
检查项目		标准值	1				结果	备注						
4	性能													
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.7				合格							
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.7				合格							
		64.2±2mm 316±2Ω	315.7				合格							
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.6				合格							
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.3				合格							
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.0				合格							
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.4				合格							
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6				合格							
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.0				合格							
		284±2mm 73±1.5Ω	73.7				合格							
4.2	输油性能	313.9±2mm 40±1.5Ω	40.7				合格							
		电压: 13.5±0.1V, 压力500 ⁺²⁰ kPa, 流量≥140L/H, 电流≤14A,	201.3				合格							
			10.63				合格							
		电压: 12±0.1V, 压力550 ⁺²⁰ kPa, 流量≥110L/H, 电流≤13A,	161.8				合格							
			9.65				合格							
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	104.3				合格							
		合格					合格							
4.4	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格							
4.5	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格							
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果														
供应商检验人员: 曹新文							供应商批准: 曹新文							
日期: 2025/2/25							日期: 2025/2/25							